


Attachments:




① برای ترانسفورماتورهای نصب در مناطق ساحلی خلیج فارس: A4-70

② عدد شناسایی 4 برای تمییز بلسن A4-70 از بلسنهای دیگر، در انتهای آچار خور این جنس از بلسنها حک شود.

③ اسیدشویی و آبکشی بلسنها: براساس استاندارد IRISI 11189 و مطابق اطلاعاتی شماره ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۳/۹۷/۱۰۶۹۹

Substituted of:

1	2	Special Bolt	A2-70 ①	M16x115x53x34	
	-		DIN-EN10278		
1	1	Special Bolt	A2-70 ①	M16x95x33x34	
	-		DIN-EN10278		
Qt.	Item No.	Description	Material	Dimension	Mass. Kg
	Index		Identity No.	Standard	
Index	Kod No.	Date	Modifications	Signature	Title:
					Special Bolt for Aluminium Throttle Valve
					Ordered by:
Tolerances:		Group:	Applied by:	Drawing Modification:	
DIN ISO 2768-m			M.Rostami	I T R I - - R 1 1	
Scale: 1:1			Check by:	Drawing No.:	
			A.Karagzadeh	N D 0 J 0 3 - 0 1 5	
 شرکت توانفورماتور توزیع زنگان ZANGAN DISTRIBUTION TRANSFORMER CO.			Approved by:	Date:	Page Count No.:
			F.Jouladi	1409/02/16	Page No.:



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
ZANGAN DISTRIBUTION TRANSFORMER CO.